

## **Abschnitt 3 TRD 450 Anlage 2**

### **Technische Regeln für Dampfkessel Anlagen zur Lagerung von Ammoniak-Wassergemischen in Druckbehältern für Dampfkesselanlagen Allgemeines (TRD 450 Anlage 2)**

Bundesrecht

---

**Titel:** Technische Regeln für Dampfkessel Anlagen zur Lagerung von Ammoniak-Wassergemischen in Druckbehältern für Dampfkesselanlagen Allgemeines (TRD 450 Anlage 2)

**Normgeber:** Bund

**Amtliche Abkürzung:** TRD 450 Anlage 2

**Gliederungs-Nr.:** [keine Angabe]

**Normtyp:** Technische Regel

## **Abschnitt 3 TRD 450 Anlage 2 – Anlagenkonzept (1)**

Lagerbehälter für Ammoniak-Wassergemische sind einwandig auszuführen und oberirdisch in einer Auffangtasse aufzustellen. Alternativ sind doppelwandige Behälter ohne Auffangtasse für unter- oder oberirdische Lagerung zulässig.

*(1) Red. Anm.:*

Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)