Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/10c10419-445f-3828-a4a8-ba08cc4cee96

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Ebene Wandungen, Verankerungen und Versteifungsträger (TRD 305)
Amtliche Abkürzung	TRD 305
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 4 TRD 305 - Erforderliche Wanddicken (1)

Die erforderliche Wanddicke beträgt mit $c = c_1 + c_2$

$s = s_0 + c$ (1)

Für die Nachrechnung ausgeführter Bauteile mit der Wanddicke s_e gilt

$s_0 = s_e - c$ (2)

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH