

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/184eed77-7d61-30c7-ae86-ab8660515736>

<b>Bibliografie</b>	
<b>Titel</b>	Technische Regeln für Dampfkessel Betrieb Zusätzliche Anforderungen zu TRD 602 für Dampfkessel der Gruppe IV mit Rostfeuerungen für Kohle (TRD 602 Blatt 1 und Blatt 2 Anlage 1)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRD 602 Blatt 1 und Blatt 2 Anlage 1
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Technische Regeln für Dampfkessel

### Betrieb

## Zusätzliche Anforderungen zu TRD 602 für Dampfkessel der Gruppe IV mit Rostfeuerungen für Kohle (TRD 602 Blatt 1 und Blatt 2 Anlage 1)

Ausgabe Februar 1971 (ArbSch. 6/1971 S. 187)

Geändert durch die Bekanntmachung vom Mai 1981 (BArbBl. 5/1981 S. 70)

Dampfkessel der Gruppe IV (Dampf- und Heißwassererzeuger) mit Rostfeuerungen für Kohle können unter mittelbarer Beaufsichtigung betrieben werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Inhaltsübersicht	Abschnitt
Regelung von Brennstoff- und Luftmenge	<a href="#">1</a>
Sicherung gegen Ausdampfen	<a href="#">2</a>
Abschalten der Brennstoffzufuhr in Störfällen	<a href="#">3</a>
Zwangumlauf-Kühlsystem	<a href="#">4</a>
Steuer-, Regel- und Überwachungsanlage	<a href="#">5</a>

