

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/1e70e7c0-6e50-3bb1-abd5-cef98a56172b

Bibliografie

Titel Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Druckprüfung (TRGL 171)

Amtliche Abkürzung TRGL 171

Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. Keine FN

Abschnitt 2 TRGL 171 - Prüfmedium (1)

- **2.1** Als Prüfmedium ist in der Regel Wasser zu verwenden; an die Stelle von Wasser können auch andere geeignete Flüssigkeiten treten.
- **2.2** In besonderen Fällen, z.B. bei Gashochdruckleitungen auf Rohrbrücken oder bei Gashochdruckleitungen, die nicht entwässert werden können, darf anstelle von Wasser Luft oder inertes Gas verwendet werden.
- 2.3 In Einzelfällen, z.B. bei Einbindungen, darf für die Prüfung auch das Fördermedium verwendet werden.

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

