Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/1f438ee4-30e2-3eea-9a15-788e13640af3

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Gefahrstoffe Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten (TRGS 519)
Amtliche Abkürzung	TRGS 519
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	keine FN

Anlage 1.4 TRGS 519 - Gefährdungsbeurteilung mit Arbeitsplan

(gemäß § 6 und Anhang I Nr. 2.4.4 GefStoffV)

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)

Die Anlage kann zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung und des Arbeitsplanes für ASI-Arbeiten an Asbestprodukten ergänzend zur Anzeige verwendet werden.

Bei Arbeiten an schwach gebundenen Produkten nach Nummer 14.1 TRGS 519 sind ergänzende Angaben nach Anlage 1.5 erforderlich (gilt nicht für Tätigkeiten geringen Umfangs nach Nummer 14.4).

Absender: .....

.....

Zur unternehmensbezogenen Anzeige vom: .....

Zur objektbezogenen Anzeige zum Objekt: ..... vom: .....

1. Art des asbesthaltigen Materials

◻	Spritzasbest	◻	AZ-Dachplatten
◻	Leichtbauplatten	◻	AZ-Fassadenplatten
◻	Dichtungsschnüre	◻	sonstige AZ-Produkte : .....
◻	sonstige schwach gebundene Produkte:	◻	Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber (PSF)
		◻	Flexplatten
.....		◻	IT-Dichtungen

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

□	Spritzasbest	□	AZ-Dachplatten
.....		□	sonstige fest gebundene Produkte:
		.....	

2. Tätigkeit wird ausgeführt

□	außerhalb von Gebäuden	□	innerhalb von Gebäuden

3. Beschreibung der Tätigkeit

.....

.....

4. Bewertung des Faserfreisetzungspotentials bzw. der Arbeitsmenge

□	Tätigkeit mit geringer Exposition,	□	Instandhaltung nach Nummer 17 TRGS 519
□ emissionsarme Verfahren (ggf. DGUV Information 201-012 Nr. .....)		.....	
□ Tätigkeit mit schwach gebundenen Asbestprodukten geringen Umfangs nach Nr. 14.4		□ Tätigkeiten mit asbesthaltigen PSF gemäß Anlage 9	
□ Tätigkeit mit schwach gebundenen Asbestprodukten			
□	Tätigkeit mit Asbestzementprodukten		
□	Tätigkeit mit Asbestzementprodukten geringen Umfangs nach Nummer 2.10 Absatz 3 (< 100 m^2)		

5. Schutzmaßnahmen

5.1 Techn. Schutzmaßnahmen

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

nach	□	Nummer 14 bis 14.3 TRGS 519

□ Nummer 14.4 TRGS 519

□ Nummer 15 TRGS 519

□ DGUV Information 201-012 Nr. .....

□ Nummer 16.2 TRGS 519

□ Nummer 16.3 TRGS 519

□ Nummer 17.2 TRGS 519

□ Nummer 17.3 TRGS 519

□ Nummer 17.4 TRGS 519

□ Anlage 9 TRGS 519

einschließlich erforderlichen Wirksamkeitskontrollen.

Die Anforderungen werden	□	erfüllt	□	teilweise erfüllt

Soweit die Anforderungen nur teilweise erfüllt werden, sind die Abweichungen und die alternativen Maßnahmen zu beschreiben:

.....

.....

.....

.....

.....

Sicherheitstechnische Arbeitsmittel (z.B. Industriestaubsauger nach Anlage 7.1 TRGS 519, Sprühgerät, Schleusen und dergl.):

.....

.....

.....

Angaben zu Absturzsicherungen (insbesondere bei Dacharbeiten):

.....

.....

.....

.....

5.2 Organisatorische Schutzmaßnahmen

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

◻	Pflichtvorsorge wurde veranlasst

◻ Angebotsvorsorge wurde angeboten

Zulassung

◻	liegt vor, Kopie ist beigefügt	◻	nicht erforderlich

◻ wurde bei folgender Arbeitsschutzbehörde beantragt:

.....

Betriebsanweisung / Unterweisung

◻	Betriebsanweisung, Kopie ist beigefügt

◻ Unterweisung der Beschäftigten am: .....

5.3 Persönliche Schutzmaßnahmen

Atemschutz

◻	Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 (kurzzeitige Tätigkeiten von maximal 2 Std./Schicht)

◻ Halbmaske P2

◻ Vollmaske P3 mit Gebläseunterstützung

◻ Sonstiger Atemschutz

.....

Schutzkleidung:

Schutzanzug: Einweg	◻	Typ ..... Mehrweg	◻	Typ .....

◻ schwer entflammbar

Weitere persönliche Schutzausrüstung: .....

6. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen

.....

.....

7. Abfallbehandlung/Abfallbereitstellung an der Arbeitsstätte

.....

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

.....

.....

8. Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss der Arbeiten

□	nach abschließender Reinigung und visueller Kontrolle

□ nach abschließender Reinigung, visueller Kontrolle und mehrfachem Raumluftwechsel

□ nach Freimessung

_____ (Ort, Datum)	_____ (Verantwortlicher Betriebsleiter)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH