Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/1fd7ca05-4314-361e-bc6f-d7bf2fc22b04

| Bibliografie | |
|---|---|
| **Titel** | Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten im Land Brandenburg (Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung - BbgVStättV) |
| **Amtliche Abkürzung** | BbgVStättV |
| **Normtyp** | Rechtsverordnung |
| **Normgeber** | Brandenburg |
| **Gliederungs-Nr.** | 925-26 |

# § 17 BbgVStättV - Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen

(1) Heizungsanlagen in Versammlungsstätten müssen dauerhaft fest eingebaut sein. Sie müssen so angeordnet sein, dass ausreichende Abstände zu Personen, brennbaren Bauprodukten und brennbarem Material eingehalten werden und keine Beeinträchtigungen durch Abgase entstehen.

(2) Versammlungsräume und sonstige Aufenthaltsräume mit mehr als 200 Quadratmeter Grundfläche müssen Lüftungsanlagen haben.

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH