Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/2fcff0d7-a0be-3b47-b742-d4922b452f23

**Bibliografie**

| | |
|---|---|
| **Titel** | Technische Regeln für Dampfkessel Betrieb Zusätzliche Anforderungen an Dampfkesselanlagen mit Heißwassererzeugern der Gruppe IV mit Rostfeuerungen für Kohle (TRD 604 Blatt 2 Anlage 1) |
| **Amtliche Abkürzung** | TRD 604 Blatt 2 Anlage 1 |
| **Normtyp** | Technische Regel |
| **Normgeber** | Bund |
| **Gliederungs-Nr.** | Keine FN |

# Abschnitt 1 TRD 604 Blatt 2 Anlage 1 - Regelung von Brennstoff- und Luftmassenstrom, Feuerraumdruck (1)

### 1.1 Brennstoff- und Luftmassenstrom

Die Dampfkesselanlage ist mit einer leistungsabhängigen Feuerungsregelung auszurüsten, die folgende Größen verhältnisgleich selbsttätig regelt oder ein festes Verhältnis einstellt:

(1) Brennstoffmassenstrom.

(2) Luftmassenstrom.

### 1.2 Feuerraumdruck

Dampfkesselanlagen mit Unterdruck im Feuerraum sind mit einer selbsttätigen Regelung zur Beibehaltung eines Feuerraumunterdruckes auszurüsten.

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH