Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/31d70592-1de8-38af-a8d9-63cb7230b5ca

Bibliografie	
Titel	Prüfgrundsätze für Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr (DGUV Grundsatz 305-002)
Amtliche Abkürzung	DGUV Grundsatz 305-002
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	[keine Angabe]

Anhang

Tabelle 1:
Übersicht über zu prüfende Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr

Ausschuss Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung - AFKzV - des Arbeitskreises V der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder und Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV)

Vorwort

In Deutschland werden bei den Feuerwehren über 80.000 Feuerwehrfahrzeuge verwendet. Die in diesen Fahrzeugen befindlichen feuerwehrtechnischen Ausrüstungen und Geräte müssen ständig in einem einsatzbereiten Zustand gehalten werden. Nur so können sie gemäß ihrem Zweck auch einsatzttaktisch richtig und sicher im Sinne des Arbeitsschutzes eingesetzt werden.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe sind als interne Leistungsträger in den Feuerwehren Gerätewarte eingesetzt, die mit sehr viel Engagement die anfallenden Arbeiten in oft mühevoller Detailarbeit verrichten.

Die folgende Liste entstand auf Grund eines Auftrags des AFKzV nach Vorarbeiten der Länder Baden-Württemberg, Berlin und Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.

Die Liste selbst ist eine Zusammenfassung aller bereits vorhandenen Prüfbestimmungen, die schon bisher zum Prüfumfang der Ausrüstungen und Geräte einer Feuerwehr gehörten. Durch die Zusammenstellung erscheinen jedoch die Prüfungstätigkeiten sehr umfangreich und werden eventuell erst an dieser Stelle im vollen Umfang bewusst.

AFKzV und DGUV

Prüfung von Ausrüstungen, Geräten und Fahrzeugen der Feuerwehr (Stand Dezember 2020)

Bedeutung der in den Tabellen genannten Fußnoten:

*	Bei einzelnen Ausrüstungen und Geräten ist auch die Sichtprüfung nach der Benutzung durch eine befähigte Person durchzuführen.
**	Die Aufzählung in diesen Spalten ist nicht abschließend, es kann weitere jeweils anzuwendende Vorschriften usw. geben.
***	Benutzende Personen erhalten die notwendigen Informationen über den Inhalt der durchzuführenden Sichtprüfungen während ihrer Feuerwehraus-, -fort- und -weiterbildung.

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

**** Befähigte Personen erhalten die erforderlichen Kenntnisse während der Gerätewartausbildung nach FwDV 2 sowie entsprechender Fort- und Weiterbildungen sowie aus Herstellerangaben.

1 Benutzende Person (unterwiesene Person) ***

2 Befähigte Person****

3 Sachkundige für PSAgA/RA nach DGUV Grundsatz 312-906 (= Befähigte Person i. S. dieses DGUV Grundsatzes 305-002 für die regelmäßige Prüfung von PSAgA/RA)

4 Elektrofachkraft

5 Hersteller, Autorisierte oder Sachverständige

Benutzende Personen erhalten die notwendigen Informationen über den Inhalt der durchzuführenden Sichtprüfungen während ihrer Feuerwehraus-, -fort- und -weiterbildung.

Befähigte Personen erhalten die erforderlichen Kenntnisse während der Gerätewartausbildung nach FwDV 2 sowie entsprechender Fort- und Weiterbildungen sowie aus Herstellerangaben.

Tabelle 1
Übersicht über zu prüfende Ausrüstungen, Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr (nicht abschließend)

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
DIN/EN/ISO		***gem. § 11 (1)* DGUV Vorschrift 49***	***gem. § 11 (2) DGUV Vorschrift 49***			
	vor einer Übung	**nach Benutzung**	**Sicht und Funktion**	**Belastungsprüfung**	**DGUV ...**	**Ka**
Schutzkleidung und Schutzgerät						
Chemikalienschutzanzug (Typ 1A oder 1B)	DIN EN 943-2	1	2	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	
Chemikalienschutzoverall (Typ 3)	DIN EN 14605	1	2	alle 12 Monate 2		
Chemikalienschutzhandschuhe	DIN EN 374	1	1	alle 12 Monate 2		
Schutzkleidung für die spezielle Brandbekämpfung	DIN EN 1486	1	1	alle 12 Monate 2		
Warnkleidung	DIN EN ISO 20471	1	1	alle 12 Monate 2		

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Wathose		1	1	alle 12 Monate 2		
Schnittschutzkleidung	DIN EN 381 DIN EN ISO 11393	1	1	alle 12 Monate 2		
Rettungsweste manuell und automatisch	DIN EN ISO 12402	1	1	alle 12 Monate 2		Re
Ölschutzkleidung flammenhemmend	DIN EN ISO 14116	1	1	alle 12 Monate 2		
Gehörschützer (Mehrweg)	DIN EN 352	1	1	alle 12 Monate 2		
Kopfschutz	DIN EN			alle 12 Monate 2		Int
▪ Feuerwehrhelm	443	1	1			
▪ Industrieschutzhelm	397	1	1			
▪ Helme für Wald- und Flächenbrandbekämpfung	16471	1	1			
▪ Helme für technische Rettung	16473	1	1			
Gesichtsschutz	DIN EN 1731, 14458	1	1	alle 12 Monate 2		
Feuerschutzhaube	DIN EN 13911	1	1	alle 12 Monate 2		
Feuerwehrschutzkleidung	DIN EN 469	1	1	alle 12 Monate 2		
Feuerwehrschutzhandschuhe	DIN EN 659	1	1	alle 12 Monate 2		
Handschuhe gegen mechanische Risiken	DIN EN 388	1	1	alle 12 Monate 2		
Feuerwehrstiefel	DIN EN 15090	1	1	alle 12 Monate 2		
Feuerwehrbeil	DIN 14924	1	1	alle 12 Monate 1		
Atemanschluss (Vollmaske)	DIN EN 136	1	2	halbjährlich 2		Re
Masken/Helm-Kombination	DIN 58610	1	2	halbjährlich 2		Re
Pressluftatmer	DIN EN 137	1	2	halbjährlich 2	6 Jahre 5	Re
Regenerationsgerät (Kreislaufgerät)	DIN EN 145	1	2	halbjährlich 2	6 Jahre 5	Re
Filtergerät	DIN EN 14387	1	1	halbjährlich 2		Re

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Fluchthaube (Filtergerät mit Haube ...)	DIN EN 403		2	alle 12 Monate 2		Re
Atemluftflasche (Atemschutzgerät)	DIN EN 12021, 144	1	2	monatlich 2	5 Jahre äußere, innere und Festigkeitsprüfung 5	Re
Tauchgerät	DIN EN 250	1	2	monatlich 2	6 Jahre 5	Re
Atemluftflasche (Tauchgerät)	DIN EN 12021	1	2	monatlich 2	2,5 Jahre innere, äußere und Gewichtsprüfung 5 Jahre Festigkeitsprüfung 5	
Rettungsgerät (spezielle Taucheraustüstung)	DIN EN 12628, 1809	1	2	vierteljährlich 2	alle 12 Monate 2	
Löschgerät						
Kübelspritze	DIN 14405		1	alle 12 Monate 2		
Feuerlöscher (tragbar)	DIN EN 3-7		2	2 Jahre 2		Vo
Pulverlöschgerät (fahrbar)			2	2 Jahre 2	5 Jahre 5	Vo
Schaumlöschgerät (fahrbar)			2	2 Jahre 2		
Schaummittel	EN 1568			alle 12 Monate 2		
CO2-Löschgerät (fahrbar)			2	2 Jahre 2		
Geräte zur Schaumerzeugung			1	alle 12 Monate 2		
Schläuche, Armaturen, Zubehör						
Druckschläuche	DIN 14811		1	bei jeder Wäsche 2	bei jeder Wäsche 2	Gr
Formstabile Druckschläuche	DIN EN 1947		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Gr
Druckschläuche mineralölbeständig	DIN 14811		1	alle 12 Monate 2	bei jeder Wäsche 2	Gr Int
Saugschläuche	DIN EN ISO 14557		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Gr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Ansaugschläuche	DIN 14819 (Z)		1	alle 12 Monate 2		
Schlauchleitungen chemikalienbeständig	DIN EN 12115		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Int
Wasserführende Armaturen und Zubehör z. B. Strahlrohre, Standrohre	DIN 15182, 14868, 14345, 14375		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Gr
Rettungsgerät						
Hubrettungsfahrzeuge	DIN EN 14044, 14043, 1777		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 5	Vo bz 30
Hubrettungsfahrzeuge	DIN 14701 (Z)		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Vo 71 30
Drehleitern mit Handbetrieb	DIN 14702 (Z)		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Vo bz
Anhängeleitern	DIN 14703 (Z)		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Vo bz
Schiebleitern 2-teilig	DIN EN/DIN 1147/14714 (Z)	1	1	alle 12 Monate 2	alle 24 Monate 2	Int
Schiebleitern 3-teilig	DIN EN 1147	1	1	alle 12 Monate 2	alle 24 Monate 2	Gr Int
Steckleitern	DIN EN 1147	1	1	alle 12 Monate 2	alle 24 Monate 2	Gr Int
Steckleiter, Einsteckteile	DIN EN 1147	1	1	alle 12 Monate 2		Gr Int
Steckleiter-Verbindungsteile	DIN EN 1147	1	1	alle 12 Monate 2	alle 24 Monate 2	Gr Int
Klappleitern	DIN EN 1147	1	1	alle 12 Monate 2		Gr Int
Hakenleitern	DIN EN 1147	1	1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Gr Int
Strickleitern		1	1	alle 12 Monate 2		
Multifunktionsleitern	DIN EN 1147	1	1	alle 12 Monate 2	alle 24 Monate 2	Gr Int
Rettungsplattformen	DIN 14830	1	1	alle 12 Monate 2		Gr Int

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Sprungpolster	DIN 14151	1	2	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Gr
Gerätesatz Auf- und Abseilgerät	DIN 14800-16	1	1	alle 12 Monate 3		Re Re Gr
Gerätesatz Absturzsicherung	DIN 14800-17	1	1	alle 12 Monate 3		Re Re Gr
Abseilgerät		1	1	alle 12 Monate 3		Re Re Gr
Rettungsschlaufe	DIN EN 1498	1	1	alle 12 Monate 3		Re Re Gr
Auffanggurt	DIN EN 361	1	1	alle 12 Monate 3		Re Re Gr
Kernmantelstatikseil	DIN EN 1891	1	1	alle 12 Monate 3		Re Re Gr
Kernmanteldynamikseil	DIN EN 892	1	1	alle 12 Monate 3		Re Re Gr
Falldämpfer	DIN EN 355	1	1	alle 12 Monate 3	Falldämpfer sind Einweggeräte und nach einer Belastung durch Sturz sofort auszusondern!	Re Re Gr
Feuerwehrleine	DIN 14920	1	1	alle 12 Monate 2		Gr
Feuerwehr-Haltegurt	DIN/EN 14927/358	1	1	alle 12 Monate 2		Gr
Integrierte Gurtsysteme		1	1	alle 12 Monate 2		Gr 31
Mehrzweckboot (MZB)	DIN 14961	1	1	alle 12 Monate 2		Vo bz
Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät						
Krankentrage	DIN 13024	1	1	alle 12 Monate 2		

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Spezialtragen wie Rettungsbrett, Schleifkorbtrage, Rolltrage	DIN EN 1865	1	1	alle 12 Monate 2		
Verbandkasten E	DIN 13169		1	alle 12 Monate 2		
Kammerschienen pneumatisch			1	monatlich 2		
Beatmungsgerät (Ambubeutel)			1	monatlich 2		
Intubationsbesteck			1	monatlich 2		
Sekretabsaugpumpe			1	monatlich 2		
Sauerstoffflasche, med.		1	2	monatlich 2	Äußere Prüfung 2 J Innere Prüfung 5 J Festigkeitsprüfung 10 J	
Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät						
Handscheinwerfer, Ex	DIN/EN 14627/60079		1	alle 12 Monate 2		Vo Int
Kopfscheinwerfer, Ex	DIN/EN 14642/50014	1	1	monatlich 1		Vo Int
Arbeitsstellenscheinwerfer	DIN 14644		1	alle 12 Monate 1, 4		Vo Int
Flutlichtstahler	DIN 14800-18, Bbl. 3		1	alle 12 Monate 1, 4		Vo Int
Elektronenblitzleuchte			1	alle 12 Monate 1		Vo
Handlautsprecher			1	alle 12 Monate 1		Vo Int
Leitungsroller/-trommel	DIN 14680		1	alle 12 Monate 1, 4		Vo Int
Personenschutzeinrichtung	DIN VDE/DIN 0661/14660		1	alle 12 Monate 1, 4		Vo Int
Abzweigstück			1	alle 12 Monate 1, 4		Vo Int
Adapterleitungen			1	alle 12 Monate 1, 4		Vo Int
Warnleuchte nach StVZO			1	alle 12 Monate 1		

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	*Hergestellt nach*	*Sichtprüfung*		*Regelmäßige Prüfung*		*W Pr*
Verkehrswarngerät			1	alle 12 Monate 1		
Anhaltestab (elektrisch, beleuchtet)			1	alle 12 Monate 1		
Handsprechfunkgerät		1	1	halbjährlich 1		
Arbeitsgerät						
Spreizer	DIN EN 13204		1	alle 12 Monate 2	alle 3 Jahre 2	Gr
Schneidgerät	DIN EN 13204		1	alle 12 Monate 2	alle 3 Jahre 2	Gr
Kombigerät	DIN EN 13204		1	alle 12 Monate 2	alle 3 Jahre 2	Gr
Rettungszylinder	DIN EN 13204		1	alle 12 Monate 2	alle 3 Jahre 2	Gr
Hydraulik-Pumpenaggregat	DIN EN 13204		1	alle 12 Monate 2	alle 3 Jahre 2	Gr
Hydraulische Winde (Büffel), Wagenheber			1	alle 12 Monate 2	alle 3 Jahre 2	Vo bz
Hydraulischer Hebesatz (H1 + H2)	DIN EN/DIN 13204 /14800-6		1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	
Hebekissensystem bis 1 bar	DIN EN 13731		1	alle 12 Monate 2	alle 5 Jahre 5	Gr
Hebekissensystem > 1 bar	DIN EN 13731		1	alle 12 Monate 2	alle 5 Jahre 2	Gr
Leckdichtkissen			1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	
Rohrdichtkissen			1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Int
Gully-Dichtkissen			1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	Int
Arbeitsdruckluftflasche			2	alle 12 Monate 2	10 Jahre 5	
Mehrzweckzug	DIN 14800-5		1	alle 12 Monate 2		Vo bz 30
Be- und Entlüftungsgerät			1	alle 12 Monate 2, 4		
Hebebaum			1	alle 12 Monate 2		
Bau- und Rettungsstützen			1	alle 12 Monate 2		
Kanalstreben			1	alle 12 Monate 2		

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Rollcontainer	Fachempfehlung Nr. 2 des FA Technik des DFV		1	alle 12 Monate 2		Gr
Rollpaletten			1	alle 12 Monate 2		
Hubwagen			1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	
Hydraulische Prüfgeräte			1	alle 12 Monate 2	alle 12 Monate 2	
Tragkraftspritzen	DIN EN/DIN 14466/14410 (Z)		1	halbjährlich 2	alle 12 Monate 2	Gr
Feuerlöschkreiselpumpen	DIN EN/DIN 1028/14420		1	halbjährlich 2	alle 12 Monate 2	Gr
Tauchmotorpumpen	DIN 14425		1	alle 12 Monate 2, 4		Vo Int
Mineralöl/Gefahrgut Umfüllpump. TUP 3-1,5, GUP 3-1,5	DIN 14424, 14427		1	alle 12 Monate 2, 4		Vo Int
Fasspumpe mit Motor und Pumpwerk			1	alle 12 Monate 2, 4		Vo Int
Turbinentauchpumpe	DIN 14426		1	alle 12 Monate 2, 4		
Turbinenumfüllpumpe			1	alle 12 Monate 2, 4		
Handmembranpumpe			1	alle 12 Monate 2		
Membran-Gefahrgutpumpe			1	alle 12 Monate 2, 4		Vo
Industriesauger	DIN EN 60335		1	alle 12 Monate 2, 4		Vo Int
Vakuumsauger (Hydrovac)			1	alle 12 Monate 2, 4		
Exzenter-Schneckenpumpe			1	alle 12 Monate 2, 4	alle 12 Monate 2	Vo Int
Schmutzwasserpumpe			1	alle 12 Monate 2, 4		Vo Int
Stromerzeuger	DIN 14685		1	alle 12 Monate 2, 4		Vo Int
Motorsäge mit Verbrennungsmotor	DIN EN ISO 11681	1	1	alle 12 Monate 2		

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Motorsäge mit Elektromotor	DIN EN 60745	1	1	alle 12 Monate 2, 4		Vo Int
Trennschleifmaschine mit Verbrennungsmotor	DIN EN ISO 19432	1	1	alle 12 Monate 2		
Trennschleifmaschine mit Elektromotor	DIN EN ISO 61029	1	1	alle 12 Monate 2, 4		Vo Int
Trennscheiben	DIN EN 12431	1	1	alle 12 Monate 2		
Handgeführte kraftbetriebene Geräte		1	1	alle 12 Monate 2, 4		
Anschlagmittel/ Drahtseil	DIN EN 12385	1	1	alle 12 Monate 2		Gr Re
Kettengehänge, ein- und mehrsträngig	DIN 685	1	1	alle 12 Monate 2		Re
Chemiefaserseil		1	1	alle 12 Monate 2		Gr Re
Hebebänder	DIN 1492	1	1	alle 12 Monate 2		Gr Re
Hebegeschirre, mehrsträngig		1	1	alle 12 Monate 2		Re
Rundschlinge		1	1	alle 12 Monate 2		Gr
Schäkel	DIN EN 13889	1	1	alle 12 Monate 2		Gr
Zugseil-Hebezuggerät		1	1	alle 12 Monate 2		
Lastaufnahmeeinrichtung		1	1	alle 12 Monate 2		Re
Handwerkzeug und Messgerät						
Brennschneidgerät	DIN EN 730 DIN 14800-7, 8521	1	1	alle 12 Monate 2		Re
Plasmaschneidgerät		1	1	alle 12 Monate 2, 4		Re
Sauerstoffflasche	DIN EN ISO 2503	1	1		Äußere Prüfung 2 J Innere Prüfung 5 J Festigkeitsprüfung 10 J 5	
Acetylenflasche	DIN EN ISO 2503	1	1		Äußere Prüfung 2 J Innere Prüfung 5 J Festigkeitsprüfung 10 J 5	

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Werkzeugkasten FwK	DIN 14881		1	alle 12 Monate 2		
Werkzeugkasten E	DIN 14885		1	alle 12 Monate 2, 4		
Werkzeugkasten (3 tlg. + 5 tlg.)			1	alle 12 Monate 2		
Filmdosimeter		Austausch der Filmplakette erfolgt durch die zuständige Auswertestelle				
Dosisleistungsmessgerät			1	halbjährlich 2		
Dosisleistungswarngerät			1	halbjährlich 2		
Dosiswarngerät			1	halbjährlich 2		
Kontaminationsnachweisgerät			1	halbjährlich 2		
Ex-, Ex-/Ox-Messgerät	DIN EN 60079, 50104		1	Herstellerangaben 2		FE
Sensormessgerät			1	Herstellerangaben 2		FE
Infrarotspektrometer			1	Herstellerangaben 2		
Photoionisationsdetektor			1	Herstellerangaben 2		
Photometer			1	Herstellerangaben 2		
Leitfähigkeitsmessgerät			1	vierteljährlich 2		
pH-Messgerät			1	vierteljährlich 2		
Prüfröhrchen			1	Verbrauchszeit der Röhrchen beachten (in der Regel 2 Jahre)		
Pumpe für Prüfröhrchen			1	Herstellerangaben 2		
pH-Papier			1	Herstellerangaben 2		
Öltestpapier			1	Herstellerangaben 2		
Wasseranalyseset			1	Herstellerangaben 2		
Wärmebildkamera			1	Herstellerangaben 2		
Fernthermometrer			1	Herstellerangaben 2		
Heustockmesssonde			1	Herstellerangaben 2		
Sondergerät						

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Ausrüstung, Gerät, Fahrzeug	***Hergestellt nach***	***Sichtprüfung***		***Regelmäßige Prüfung***		***W Pr***
Kraftstoffkanister aus PE			1	halbjährlich 1	Kraftstoffkanister aus Polyethylen (PE) sind nach ADR 5 J nach Herstellungsdatum auszumustern. Datum auf dem Kanister.	
Doppelkanister für Kettensägen aus PE			1	halbjährlich 1	Kraftstoffkanister aus Polyethylen (PE) sind nach ADR 5 J nach Herstellungsdatum auszumustern. Datum auf dem Kanister.	
Fahrgestell-werkzeug			1	alle 12 Monate 2		
Feuerwehrfahrzeuge	DIN EN/DIN 1846/14502	1	1	alle 12 Monate 2		Vo bz 10 30 21 31 31
Atemluftkompressor (Verdichter)	DIN EN 12021		2	monatlich 2	halbjährlich 2	Re Re

Tabelle 2:
Weitere prüfpflichtige Geräte, Anlagen und Fahrzeuge

Tabelle 2
Weitere prüfpflichtige Geräte, Anlagen und Fahrzeuge (informativ, nicht abschließend)

Weitere Anlagen und Geräte	***Hergestellt nach DIN / EN / ISO***	***Sichtprüfung***		***Sicht und Funktionsprüfung***	***Belastungsprüfung***	***Weitere Rechtsgrundlagen, Prüfgrundsätze usw.*****		
vor einer Übung	**nach Benutzung**	**DGUV ...**	**Kapitel Punkt**	**Andere**				
Tore, kraftbetätigt	DIN / EN / ISO 13241 / 14092-1			alle 12 Monate 2		Information 208-022	10.2 (1)	ASR A1.7
Tore, handbetätigt	DIN / EN / ISO 12604 / 14092-1			alle 12 Monate 2		Information 208-022	10.2 (1)	
Brandschutztore und -türen	DIN / EN / ISO 16034			alle 12 Monate 2		Information 208-022	10.2 (3)	ASR A1.7

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Weitere Anlagen und Geräte	***Hergestellt nach DIN / EN / ISO***	***Sichtprüfung***		***Sicht und Funktionsprüfung***	***Belastungsprüfung***	***Weitere Rechtsgrundlagen, Prüfgrundsätze usw.****		
Aufzugsanlagen	DIN / EN / ISO 81-50			alle 2 Jahre 5				BetrSichV TRBS 120 Teil 4
Elektrische Anlagen, ortsfest				alle 4 Jahre 4		Vorschrift 3 bzw. 4 Information 203-049		
Flüssigkeitsstrahler (Hochdruckreiniger)		1	1	alle 12 Monate 2, 4		Regel 100-500	2.36	
Abgasabsauganlagen	Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung			alle 12 Monate 2				BetrSichV
Lüftungsanlagen	Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung			alle 12 Monate 2				BetrSichV
Flurförderzeuge		1	1	alle 12 Monate 2		Vorschrift 67 bzw. 68 Vorschrift 69		StVZO
Winden		1	1	alle 12 Monate 2		Vorschrift 55		
Hebebühnen		1	1	alle 12 Monate 2		Regel 100-500 Information 208-015	2.10	
Krane		1	1	alle 12 Monate 2	alle 4 Jahre 5	Vorschrift 52 bzw. 53 Vorschrift 54 bzw. 55 Grundsatz 309-001		StVZO
Druckbehälter	Prüfung gemäß Betriebssicherheitsverordnung							BetrSichV
Ölabscheider	DIN / EN / ISO 858		monatlich 2	monatlich 2 alle 5 Jahre Generalinspektion 5				

Tabelle 3:
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Atemanschlüssen

Tabelle 3
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Atemanschlüssen
(Tabelle 13 aus DGUV Regel 112-190 übernommen)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Atemanschluss	**Art der durchzuführenden Arbeiten**	**Fristen**			
nach Gebrauch[3]	**halbjährlich**	**zwei Jahre**	**sechs Jahre**		
Vollmasken inkl. Atemschlauch (wenn vorhanden)	Reinigung und Desinfektion	**X**			
	Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma	**X**	**X**[14]	**X**[24]	
	Wechsel der Ausatemventilscheibe (wenn vorhanden)				**X**
	Wechsel der Sprechmembrane (wenn vorhanden)				**X**
Halbmasken/ Viertelmasken inkl. Atemschlauch (wenn vorhanden)	Reinigung und Desinfektion	**X**			
	Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma	**X**	**X**[14]	**X**[24]	
	Wechsel der Ausatemventilscheibe (wenn vorhanden)				**X**
Atemschutzhaube Atemschutzhelm Mundstück inkl. Atemschlauch (wenn vorhanden)	Reinigung und Desinfektion	**X**			
	Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma	**X**	**X**[14]	**X**[24]	
	Wechsel der Ausatemventilscheibe (wenn vorhanden)				**X**

Tabelle 4:
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Filtergeräten

Tabelle 4
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Filtergeräten
(Tabelle 14 aus DGUV Regel 112-190 übernommen)

Gerät	**Art der durchzuführenden Arbeiten**	**Fristen**			
vor Einsatz	**nach Gebrauch**[1]	**Ablauf des Verfallsdatums**	**Ende der Gebrauchsfähigkeit**	**halbjährlich**	
Atemanschluss (siehe Tabelle 3)					

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Gerät	Art der durchzuführenden Arbeiten	Fristen				
Filter	Kontrolle der Verfallsdaten	X				
	Sichtprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma	X	X			
	Entsorgung			X	X	
Gebläse und Zubehör inkl. Atemschlauch	Reinigung		X			
	Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma		X			X [2]
	Kontrolle des Akkuladezustands	X				X

Tabelle 5:
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Behältergeräten mit Druckluft (Pressluftatmer)

Tabelle 5
Wartungsfristen und durchzuführende Arbeiten an Behältergeräten mit Druckluft (Pressluftatmer)
(Tabelle 15 aus DGUV Regel 112-190 übernommen)

Gerät	Art der durchzuführenden Arbeiten	Fristen			
nach Gebrauch [3]	**halbjährlich**	**zwei Jahre**	**sechs Jahre**		
Atemanschluss (siehe Tabelle 3)					
Pressluftatmer, komplett	Reinigung	X			
	Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma	X	X [4]		
Lungenautomat	Reinigung und Desinfektion	X			
	Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung gem. Angabe der Herstellerfirma	X	X [14]	X [24]	
	Wechsel der Membran				X

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Gerät	Art der durchzuführenden Arbeiten	Fristen			
Lungenautomat einschließlich Schlauch	Grundüberholung				X
Pressluftatmer, luftführende Teile (ohne Lungenautomat einschließlich Schlauch und Druckgasbehälter)	Grundüberholung				X
Druckgasbehälter und -ventile	Wiederkehrende Prüfung	Fristen nach Betriebssicherheitsverordnung			

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Glinkastraße 40
10117 Berlin
Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)
E-Mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de

Fußnoten

[1] Bei mobil gelagerten Atemanschlüssen gemäß Kapitel 6.10.2.1.

[2] Bei stationär gelagerten Atemanschlüssen gemäß Kapitel 6.10.2.1.

[3] Gebrauch kann in diesem Fall neben dem einmaligen Gebrauch auch den mehrmaligen Gebrauch durch dieselbe Person innerhalb einer Arbeitswoche bedeuten.

[4] Sollte die Sichtprüfung Mängel bezüglich des Reinigungszustandes aufweisen, ist eine Reinigung und Desinfektion durchzuführen.

[1] Gebrauch kann in diesem Fall neben dem einmaligen Gebrauch auch den mehrmaligen Gebrauch durch dieselbe Person innerhalb einer Arbeitsschicht oder Arbeitswoche bedeuten.

[2] Sollte die Sichtprüfung Mängel bezüglich des Reinigungszustandes aufweisen, ist eine Reinigung durchzuführen.

[1] Bei mobil gelagerten Atemschutzgeräten gemäß Kapitel 6.10.2.1.

[2] Bei stationär gelagerten Atemschutzgeräten gemäß Kapitel 6.10.2.1.

[3] Gebrauch kann in diesem Fall neben dem einmaligen Gebrauch auch den mehrmaligen Gebrauch durch dieselbe Person innerhalb einer Arbeitsschicht oder Arbeitswoche bedeuten.

[4] Sollte die Sichtprüfung Mängel bezüglich des Reinigungszustandes aufweisen, ist eine Reinigung und ggf. Desinfektion durchzuführen.

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH