

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/32dd5290-c975-34b2-8fbf-8135ef4df727>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Ausrüstung Ausrüstung von Dampfkesselanlagen mit Heißwassererzeugern der Gruppe IV (TRD 402)
Amtliche Abkürzung	TRD 402
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 14 TRD 402 - Beheizung [\(1\)](#)

14.1 Für die Beheizung von Heißwassererzeugern gelten, soweit zutreffend, bei

- Ölfeuerungen [TRD 411](#)
- Gasfeuerungen [TRD 412](#)
- Kohlenstaubfeuerungen [TRD 413](#)
- Holzfeuerungen [TRD 414](#)

14.2 Die Beheizung muß der zulässigen Wärmeleistung und der vorgesehenen Betriebsweise angepaßt sein.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

