

Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/3729988f-3ac0-3b39-90c7-01d755a429a0

Bibliografie

Titel Technische Regeln Druckgase Anlagen zum Füllen von Treibgastanks Flüssiggastankstellen

(TRG 404)

Amtliche Abkürzung TRG 404


Normtyp Technische Regel

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. keine FN

Anlage 8 TRG 404 - Anlagen zum Füllen von Treibgastanks Schema Kompaktanlagen Anlage 8(1)(2)

TRG 404 Anlage 8 Anlagen zum Füllen von Treibgastanks - Schema Kompaktanlagen



- 1. Inhaltsanzeiger
- 2. Behältersicherheitsventil
- 3. Flüssiggasentnahmeventil 3/4" NPT
- 4. Füllventil 1 3/4" ACME
- 5. Gasentnahmeventil 3/4" NPT mit Grenzwertgeber
- 6. Kugelhahn offen arretiert und plombiert
- 7. Kugelhahn
- 8. Magnetventil
- 9. Verzögerungsrelais

- 10. Pumpe
- 11. Überströmventil
- 12. Rohrbruchventil
- 13. Manometer 0-25 bar
- 14. Schlauchabreißkupplung
- 15. Füllpistole
- 16. Doppeldrucktaster
- 17. Schutzgehäuse

Fußnoten

(1) Amtl. Anm.: Auf § 4 Abs. 3 Druckbehälterverordnung wird hingewiesen (EG-Gleichwertigkeitsklausel)

(2) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

