

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/3e001df4-30da-3917-a365-2e995d7b7e18>

Bibliografie

| | |
|---------------------------|--|
| Titel | Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Gewölbte Flammrohrböden (TRD 304) |
| Amtliche Abkürzung | TRD 304 |
| Normtyp | Technische Regel |
| Normgeber | Bund |
| Gliederungs-Nr. | Keine FN |

Abschnitt 5 TRD 304 - Berechnungsdruck p [\(1\)](#)

Im allgemeinen ist der Berechnungsdruck gleich dem höchstzulässigen Betriebsdruck. Statische Drücke von mehr als 5 m WS sind bei der Berechnung der Kesselwandungen zusätzlich zu berücksichtigen.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

