

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/4ad99936-cbfa-3721-9b0c-e9d8da01ddb7>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Schutz der Rohrleitungen gegen Korrosion (TRGL 141)
<b>Ämtliche Abkürzung</b>	TRGL 141
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 2 TRGL 141 - Schutz von Gashochdruckleitungen aus austenitischen Stählen und sonstigen Werkstoffen [\(1\)](#)

Bei Gashochdruckleitungen aus austenitischen Stählen und sonstigen Werkstoffen ist die Notwendigkeit eines Korrosionsschutzes zu prüfen. Falls ein Korrosionsschutz erforderlich ist, kommen auch andere Maßnahmen als nach [Nummer 1.1.1](#) in Betracht.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

