

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/554c44c5-1b17-3485-a59d-1bc590f27b1c>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Gewölbte Flammrohrböden (TRD 304)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRD 304
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 7 TRD 304 - Festigkeitskennwert K [\(1\)](#)

**7.1.** Als Festigkeitskennwert K gilt bei Berechnungstemperaturen t bis 350 °C die Streckgrenze bzw.  $\sigma_{0,2}$  (Mindestwert) bei der Berechnungstemperatur (s. [Abschnitt 6](#)).

**7.2.** Die Festigkeitskennwerte sind den TRD über Werkstoffe zu entnehmen.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

