

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/5bff894a-c305-3897-ac25-288d9dcc9d45>

Bibliografie

| | |
|---------------------------|--|
| Titel | Technische Regeln für Dampfkessel Heißwasser Wasser für Heißwassererzeuger der Gruppen II bis IV (TRD 612) |
| Amtliche Abkürzung | TRD 612 |
| Normtyp | Technische Regel |
| Normgeber | Bund |
| Gliederungs-Nr. | Keine FN |

Abschnitt 1 TRD 612 - Geltungsbereich [\(1\)](#)

1.1 Diese TRD gilt für die Beschaffenheit des Wassers, mit dem Heißwassererzeuger der Gruppen II bis IV betrieben werden

Diese TRD bezieht sich auf die der DampfKV [\(1\)](#) unterliegenden wasserberührten Teile von Heißwassererzeugern, d.h. Wärmeerzeuger, Druckausdehnungsgefäß und deren Verbindungsleitungen [\(3\)](#).

1.2 Diese TRD gilt nicht für Heißwassererzeuger der Gruppe I, elektrisch beheizte Heißwassererzeuger und Heißwassererzeuger aus Nichteisenmetallen sowie aus austenitischen Stählen, insbesondere im befeuerten bzw. beheizten Bereich.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

[\(1\) Red. Anm.:](#) Siehe jetzt [BetrSichV](#)

[\(3\) Amtl. Anm.:](#) Richtlinien, die auch Anlagenteile außerhalb des Geltungsbereiches der DampfKV betreffen, siehe VdTÜV-Merkblatt TCh 1466/AGFW-Merkblatt 5/15: „Richtlinien für das Kreislaufwasser in Heißwasser- und Warmwasserheizungsanlagen (Industrie- und Fernwärmenetze)“ sowie VGB-Merkblatt M 410N: „Qualitätsanforderungen an Fernheizwasser“

Bezugsquellen:

VdTÜV-Merkblatt: Verlag TÜV Rheinland, Postfach 90 30 60, 51123 Köln

VGB-Merkblatt: VGB-Kraftwerkstechnik GmbH, Postfach 103932, 45039 Essen

