

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/67cf5a4b-1f19-343b-870b-e3d5f5f9bdd8>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Dampfkessel Prüfung Prüfung von Dampfkesselanlagen mit Dampfkesseln der Gruppen I, II oder III (TRD 511)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRD 511
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 2 TRD 511 - Vorprüfung der Unterlagen des Erlaubnis-antrages [\(1\)](#)

**2.1** Die Prüfung bezieht sich auf die nach [Abschnitt 4 der TRD 520](#) erforderlichen Beschreibungen und Zeichnungen zum Erlaubnis-antrag oder Teilerlaubnis-antrag über die Errichtung und den Betrieb einer Dampfkesselanlage Dies gilt auch für den Erlaubnis-antrag über die wesentliche Änderung einer Dampfkesselanlage.

**2.2** Die Prüfungen erstrecken sich auf diejenigen Angaben hinsichtlich Ausrüstung, Aufstellung und Betrieb der Anlage, die der Sachverständige für eine sicherheitstechnische Aussage benötigt.

**2.3** Die Unterlagen des Antrages werden nach § 10 Abs. 3 DampfkV<sup>(1)</sup> auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Im Regelfall genügen für die Beschreibung die einschlägigen Vordrucke <sup>(3)</sup> nach [Abschnitt 4.1 der TRD 520](#).

**2.4** Die vorgesehene und in den Antragsunterlagen beschriebene Ausrüstung, Aufstellung und Betriebsweise der Anlage werden daraufhin geprüft, ob sie den Anforderungen der TRD der Reihe 700 bzw. 800 entsprechen. Bei Abweichungen ist zu prüfen, ob die Sicherheit auf andere Weise (§ 8 Abs. 1 DampfkV)<sup>(1)</sup> gewährleistet wird.

**2.5** Für Dampfkessel der Gruppe II sind die angegebene Bauart sowie die Festigkeit der druckführenden Teile nach [Abschnitt 5 der TRD 701](#) bzw. [TRD 702](#) zu prüfen.

Für Dampfkessel der Gruppen I und III sind die angegebene Bauart sowie die Festigkeit der druckführenden Teile nach [Abschnitt 4 der TRD 801](#) bzw. [TRD 802](#) zu prüfen.

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

[\(1\) Red. Anm.:](#) Siehe jetzt [BetrSichV](#)

[\(3\) Amtl. Anm.:](#) Vordrucke können durch den Carl Heymanns Verlag KG, Gereonstraße 18-32, 5000 Köln i, bezogen werden.

[\(1\) Red. Anm.:](#) Siehe jetzt [BetrSichV](#)

