

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/80a824a4-0b04-3c2d-befd-eae52f786f98>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Werkstoffe Armaturengehäuse (TRD 110)
Amtliche Abkürzung	TRD 110
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 2 TRD 110 - Einteilung der Armaturengehäuse (1)


Die Armaturengehäuse werden nach zwei Gruppen eingeteilt.

2.1 Armaturengruppe 1 umfaßt Armaturengehäuse, deren

- Nennweite größer als 150 mm sind und deren
- Produkt aus Nennweite (2) in mm und zulässigem Betriebsüberdruck in Bar die Zahl 20000 übersteigt.

2.2 Armaturengruppe 2 umfaßt alle anderen Armaturengehäuse, die zum Geltungsbereich der TRD 110 gehören (siehe Bild 1).

Bild 1: Einteilung der Armaturen



Fußnoten

(1) [Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

(2) [Amtl. Anm.:](#) Siehe DIN 2402

