

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/853ca866-5e10-3e0b-ab80-e1a3aac7867>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Druckprüfung (TRGL 171)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRGL 171
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 4 TRGL 171 - Wiederholung der Druckprüfung [\(1\)](#)

Werden bei der Druckprüfung Undichtheiten festgestellt, ist die Druckprüfung nach sachgemäßer Beseitigung der Undichtheiten zu wiederholen. Auf eine Wiederholung der Druckprüfung kann im Einvernehmen mit dem Sachverständigen verzichtet werden.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

