Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/98cfd93e-31b9-3bba-8ae0-cf148c5d8a14

Bibliografie	
Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Gewölbte Flammrohrböden (TRD 304)
Amtliche Abkürzung	TRD 304
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 6 TRD 304 - Berechnungstemperatur t (1)

Als Berechnungstemperatur ist einzusetzen:

- bei nicht befeuerter Wand:
  die Dampftemperatur
- bei gegen Feuergase abgedeckter Wand:
  die Dampftemperatur + 20 °C
- bei von Feuergasen berührter Wand:
  die Dampftemperatur + 50 °C

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH