

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/99bc782a-9fc4-3abb-bf03-fc4358e01b59>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Rohre und Rohrleitungsteile in Stationen Werkstoffe, Berechnung, Prüfung (TRGL 241)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRGL 241
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 4 TRGL 241 - Kennzeichnung [\(1\)](#)

**4.1** Für die Kennzeichnung der Rohre gelten die Festlegungen der jeweiligen DIN-Norm.

**4.2** Durch die Kennzeichnung der Formstücke ist die Zuordnung von Bauteil und Gütenachweis, soweit erforderlich unter Hinzufügen einer Kenn-Nummer, sicherzustellen.

**4.3** Für die Kennzeichnung der Armaturen- und Zählergehäuse gilt AD-Merkblatt A 4.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

