

**310-005**

## DGUV Grundsatz 310-005

### Prüfaufzeichnung<sup>\*)</sup> über die Prüfung von

- **Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken**  
soweit sie aus Flüssiggasflaschen versorgt werden oder
- **Flüssiggasverbrauchsanlagen zu Brennzwecken**  
soweit sie aus ortsfesten Druckgasbehältern versorgt werden

nach § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV  
durch eine zur Prüfung befähigte Person

<sup>\*)</sup> bestehend aus Blatt I „Stammblatt“ und Blatt II „Prüfbefund“

## **Impressum**

Herausgegeben von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)  
Glinkastraße 40  
10117 Berlin  
Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)  
E-Mail: [info@dguv.de](mailto:info@dguv.de)  
Internet: [www.dguv.de](http://www.dguv.de)

Sachgebiet Flüssiggas des Fachbereichs Nahrungsmittel der DGUV

Ausgabe: Juni 2023

Satz und Layout: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., Berlin

Bildnachweis: Abb. 1 und 2: © BGN

Copyright: Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.  
Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit  
ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Bezug: Bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger oder unter  
[www.dguv.de/publikationen](http://www.dguv.de/publikationen) > Webcode: p310005

# Prüfaufzeichnung<sup>\*)</sup> über die Prüfung von

- **Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken**  
soweit sie aus Flüssiggasflaschen versorgt werden oder
- **Flüssiggasverbrauchsanlagen zu Brennzwecken**  
soweit sie aus ortsfesten Druckgasbehältern versorgt werden

nach § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV  
durch eine zur Prüfung befähigte Person

\*) bestehend aus Blatt I „Stammblatt“ und Blatt II „Prüfbefund“

---

#### **Änderungen gegenüber der vorherigen Ausgabe:**

Die vorliegende Ausgabe nimmt Bezug auf die DGUV Regel 110-010 „Verwendung von Flüssiggas“. Weiterhin wird auf den aktuellen Stand der TRBS 1201 „Prüfungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen“ und TRBS 1203 „Zur Prüfung befähigte Personen“ zum Zeitpunkt des Ausgabedatums dieses DGUV Grundsatzes Bezug genommen.

---

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1</b> <b>Prüfungen nach § 14 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b> <b>Prüfaufzeichnung</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b> <b>Begriffe im Zusammenhang mit Prüfungen nach BetrSichV</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b> <b>Auszug aus DGUV Regel 110-010 „Verwendung von Flüssiggas“</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b> <b>Anhang</b> Prüfaufzeichnung mit Stamblatt und Prüfbefund .....	<b>11</b>

# 1 Prüfungen nach § 14 Betriebs- sicherheitsverordnung (BetrSichV)

Die in diesem DGUV Grundsatz beschriebenen Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken sind Arbeitsmittel, deren Prüfungen in § 14 BetrSichV geregelt sind. Entsprechend § 14 BetrSichV sind die Prüfungen der in diesem DGUV Grundsatz beschriebenen Flüssiggasanlagen zu folgenden Anlässen durchzuführen:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Abs. 1 BetrSichV),
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 dieses DGUV Grundsatzes genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Abs. 2 BetrSichV),
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Abs. 3 Satz 1 BetrSichV),
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Abs. 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr.

## **Hinweis:**

*Zusätzlich zu den Prüfungen nach § 14 BetrSichV gibt es Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen nach Anhang 2 BetrSichV, welche in den §§ 15, 16 und 17 der BetrSichV geregelt sind. Vorschriften zur Prüfung dieser überwachungsbedürftigen Anlagen und Anlagenteile nach Anhang 2, z. B. die Vorschriften zur Prüfung des überwachungsbedürftigen ortsfesten Druckgasbehälters, sind **nicht Gegenstand dieses DGUV Grundsatzes.***

## 2 Prüfaufzeichnung

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung nach den Absätzen 1 bis 4 des § 14 BetrSichV aufgezeichnet und (abweichend von § 14 (7)) über die gesamte Verwendungsdauer der Flüssiggasanlage aufbewahrt wird. Sofern die Flüssiggasanlage an unterschiedlichen Betriebsorten verwendet wird, ist die Prüfaufzeichnung an der Verwendungsstelle bzw. in deren Nähe aufzubewahren.

Die Aufzeichnung muss mindestens Auskunft geben über:

1. Art der Prüfung,
2. Prüfumfang,
3. Ergebnis der Prüfung und
4. Name und Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person; bei ausschließlich elektronisch übermittelten Dokumenten elektronische Signatur.

Die BetrSichV stellt keine formellen Anforderungen an die Aufzeichnungen der Prüfungsergebnisse. In dieser Hinsicht stellt dieser DGUV Grundsatz eine praktische Arbeitshilfe dar, mit der sich die zu prüfende Flüssiggasanlage sowie das Ergebnis ihrer Prüfung systematisch aufzeichnen lassen. Siehe Anhang, Blatt I (Stammblatt) und Blatt II (Prüfbesfund).

Das Ergebnis der Prüfung muss der Arbeitgeber bei der Entscheidung über die Inbetriebnahme oder Weiterverwendung der Flüssiggasanlage berücksichtigen.

### **Hinweis:**

*Für Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in oder an Fahrzeugen verwenden Sie bitte den für diese Prüfungen vorgesehenen DGUV Grundsatz 310-003 „Prüfaufzeichnung über die Prüfung von Flüssiggasanlagen zu Brennzwecken in oder an Fahrzeugen“.*

# 3 Begriffe im Zusammenhang mit Prüfungen nach BetrSichV

Im Zusammenhang mit der BetrSichV bedürfen einzelne Begriffe dieses DGUV Grundsatzes erläuternder Hinweise:

## a) Zur Prüfung befähigte Person

Die BetrSichV definiert den Begriff der „zur Prüfung befähigten Person“. Dieser Begriff löst den Begriff des „Sachkundigen“ ab. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber zu ermitteln und festzulegen, welche Voraussetzungen die zur Prüfung befähigte Person erfüllen muss, die von ihm mit der Prüfung des Arbeitsmittels nach den §§ 14, 15 und 16 zu beauftragen ist.

§ 2 Abs. 6 der BetrSichV legt fest, dass eine „zur Prüfung befähigte Person“ durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügen muss. Soweit hinsichtlich der Prüfung von Arbeitsmitteln in den Anhängen 2 und 3 der BetrSichV weitergehende Anforderungen festgelegt sind, sind diese zu erfüllen.

Die Technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 1203 konkretisiert im Rahmen ihres Anwendungsbereichs die Anforderungen der BetrSichV. Insbesondere werden unter Ziffer 4.2 die Anforderungen, die eine „zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen“ nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV erfüllen muss, festgelegt.

**Für zur Prüfung befähigte Personen nach Anhang 2 BetrSichV gelten andere Voraussetzungen als für die in diesem DGUV Grundsatz genannten befähigten Personen nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.**

Nach Anhang 2 BetrSichV ergeben sich folgende Prüfverpflichtungen, deren Prüfungen **nicht Gegenstand dieses DGUV Grundsatzes** sind:

- „Explosionsgefährdungen“ nach Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV sowie
- „Druckanlagen und Anlagenteile“ nach Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV.

## b) Art, Umfang und Fristen der Prüfungen

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Abs. 6 der BetrSichV hat der Arbeitgeber Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln sowie die Fristen der wiederkehrenden Prüfungen nach den §§ 14 und 16 zu ermitteln und festzulegen, soweit die BetrSichV nicht bereits entsprechende Vorgaben enthält. Vorgaben zu Höchstfristen für Prüfungen von Flüssiggasanlagen, deren Prüfungen nach § 14 BetrSichV als Arbeitsmittel geregelt sind, enthält Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.

Weiterhin sind z. B. Informationen des Herstellers hinsichtlich der Nutzungsdauer von Ausrüstungsteilen (z. B. Druckregleinrichtungen) und Schlauchleitungen zu berücksichtigen. Der Austausch von Druckregleinrichtungen, Leckgassicherungen und Schlauchleitungen muss spätestens nach 10 Jahren erfolgen. Den Stand der Technik stellt u. a. das staatliche Vorschriften- und Regelwerk sowie das der Unfallversicherungsträger dar. Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber auch zu prüfen, ob gegebenenfalls auf Grund von Besonderheiten kürzere Prüffristen erforderlich sind.

Es gelten darüber hinaus die Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen nach §§ 15 bis 17 BetrSichV und Anhang 2 BetrSichV.

#### **c) Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS)**

Im Rahmen der Umstellung vom personen- zum organisationsbezogenen Prüfwesen ersetzt der Begriff der „zugelassenen Überwachungsstelle (ZÜS)“ den des „Sachverständigen“ nach DGUV Vorschrift 79 bzw. 80 „Verwendung von Flüssiggas“.

#### **d) Überwachungsbedürftigkeit**

Folgende Teile der Flüssiggasanlage gelten als überwachungsbedürftig nach Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV:

1. Ortsbewegliche Druckgasbehälter (Flüssiggasflaschen). Das Füllwerk überprüft im Rahmen der Rücklieferung die Einhaltung der Prüffrist der Flüssiggasflasche vor ihrer nächsten Wiederbefüllung.
2. Ortsfeste Druckgasbehälter, bei denen zur Festlegung der Prüffristen die Höchstfristen nach Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV vom Arbeitgeber zu beachten sind.
3. Rohrleitungen mit einem maximal zulässigen Druck (PS) > 0,5 bar und Nennweite (DN) > 25.

#### **e) Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)**

Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) werden von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) nach ihrer Verabschiedung in der jeweils aktuellen Fassung im Internet veröffentlicht und können dort heruntergeladen werden: [www.baua.de](http://www.baua.de).

Weitere Informationen zum Thema Flüssiggas finden Sie im BGN Branchenwissen unter: [www.bgn.de/754](http://www.bgn.de/754).

## f) Flüssiggasanlagen

Exemplarische Darstellungen:



Abb. 1 Flüssiggasanlage zur Versorgung von Verbrauchseinrichtungen aus einer Flüssiggasflasche




Abb. 2 Flüssiggasanlage mit Versorgung aus ortsfestem Druckgasbehälter (Flüssiggasbehälter)

# 4 Auszug aus DGUV Regel 110-010 „Verwendung von Flüssiggas“

## Abschnitt 6.5 „Prüfung der Flüssiggasanlage nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV“

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV ist eine Flüssiggasanlage wie folgt zu prüfen:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV),
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV),
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten,
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

auf

1. sichere Installation,
2. Aufstellung,
3. Dichtheit,
4. sichere Funktion.

Folgende Höchstfristen für die wiederkehrenden Prüfungen sind zu beachten:

**Tabelle 1:** Höchstfristen für Prüfungen

Flüssiggasanlage	Wiederkehrende Prüfung
ortsveränderliche Flüssiggasanlage	mindestens alle 2 Jahre
ortsfeste Flüssiggasanlage	mindestens alle 4 Jahre
Flüssiggasanlage mit Gasverbrauchseinrichtungen in Räumen unter Erdgleiche	mindestens jährlich
flüssiggasbetriebene Räucheranlage	mindestens jährlich
Flüssiggasanlage auf Maschinen und Geräten des Bauwesens	mindestens jährlich
Arbeitsgeräte und -maschinen mit Gasentnahme aus der Flüssigphase	mindestens jährlich

Quelle: BetrSichV Anhang 3 Abschnitt 2 Tabelle 1

# 5 Anhang

## Prüfaufzeichnung mit Stammblatt und Prüfbefund

Der Anhang enthält Vorlagen für die Prüfaufzeichnung einer Flüssiggasanlage, bestehend aus

- Blatt I: Stammblatt
- Blatt II: Prüfbefund (11 x)

# Prüfaufzeichnung

## Blatt I

### Stammblatt

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflaschen versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird (ausgenommen sind die Prüfungen des ortsfesten Druckgasbehälters)

Betreiber: Firma: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

### 1 Versorgungsanlage

#### 1.1 Angeschlossene Flüssiggasflasche(n):

Anzahl: \_\_\_\_\_ à 5 kg Füllgewicht,  
\_\_\_\_\_ à 11 kg Füllgewicht,  
\_\_\_\_\_ à 33 kg Füllgewicht,  
\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ kg Füllgewicht

Aufstellung:

Aufstellung der Flüssiggasflasche(n)	im Sicherheits-schrank nach DIN EN 14470-2	im verschließbaren Flaschen-schrank	mit verschließbarer Schutzhaube	öffentlich nicht zugänglich	Sonstiges
im Freien	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
im Raum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Entnahme aus:  Gasphase  Flüssigphase  
 Einzelflasche  
 Flüssiggasflaschen gleichzeitig; Anzahl: \_\_\_\_\_  
 Flüssiggasflaschen mit Umschalteneinrichtung  
 \_\_\_\_\_

#### 1.2 Ortsfester Druckgasbehälter:

Hersteller: \_\_\_\_\_ Herstell-Nr.: \_\_\_\_\_  
Herstelljahr: \_\_\_\_\_ Rauminhalt: \_\_\_\_\_

Konformitätserklärung vorhanden?  ja  nein  
 oberirdisch im Freien  oberirdisch im Raum  halboberirdisch  erdgedeckt

Bei mehreren Druckgasbehältern Sonderblatt anlegen.

**2 Verbrauchsanlage**

**2.1 Druckregleinrichtung (bei ortsfesten Druckgasbehälteranlagen erste und ggf. zweite Stufe)**

Hersteller	Typ	Herstelldatum	Ausgangsdruk in mbar	maximaler Durchfluss in kg/h	Einrichtung gegen unzulässig hohen Druckanstieg oder Druckabfall, z. B. ...		
					OPSO/UPSO und PRV	2-stufige Sicherheitsdruckregleinrichtung (S2SR)	Sonstiges
<b>Niederdruckanlagen (≤ 100 mbar)</b>							
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Hersteller	Typ	Herstelldatum	Ausgangsdruk in mbar	maximaler Durchfluss in kg/h	Sicherheitseinrichtungen		
					OPSO und PRV	1-stufiger Mittel-druckregler mit Schlauchbruch-sicherung	Leckgassicherung
<b>Mitteldruckanlagen</b>							
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**2.2 Leitungen**

**2.2.1 fest verlegte Rohrleitungen**

Werkstoff	Durchmesser in mm	Länge in mm	Korrosionsschutz	Druck in bar	Verlegeart

## 2.2.2 Schlauchleitungen

Verbindung zwischen	Druckklasse	Herstell- datum	Länge in mm	Anzahl	gefertigt nach Norm ...

## 2.2.3 Schlauchkupplungen (z.B. Schnellschlusskupplungen)

Einbauort	Hersteller	Typ	zulässiger Betriebsdruck	gegen Einklemmen und Lösen gesichert
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

## 2.2.4 Weitere Einrichtungen (z.B. Magnetventil, TAE, Leckgassicherungen, Schlauchbruchsicherungen)


## 2.3 Verbrauchseinrichtungen (Geräte)

### 2.3.1 Technische Daten der Verbrauchseinrichtungen (Geräte)


lfd. Nr.	Verbrauchseinrichtung	Hersteller	Herstelldatum	Gerätetyp	Seriennummer	Anschlusswert in kg/h	Flammenüberwachung vorhanden	CE-Kennzeichen (mit Kennnummer der notifizierten Stelle) vorhanden	Konformitätserklärung vorhanden
1							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein
2							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein
3							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein
4							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein
5							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein
6							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein
7							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein
8							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein
9							<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	ja nein

## 2.3.2 Aufstellung der Verbrauchseinrichtungen (Geräte)

lfd. Nr.	im Arbeitsraum	Raum		Lüftungsöffnung		Abgasführung			im Freien
		Höhe in m	Größe in m <sup>3</sup>	oben in cm <sup>2</sup>	unten in cm <sup>2</sup>	nach Geräteart (DVGW G 600 (A))			
						A	B	C	
1						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weitere Angaben zur Verbrennungsluftversorgung:


Weitere Angaben zur Abgasführung:



Besonderheiten:



### 3 Anlagenskizze



(Datum)

  
(Firmenstempel)

Unterschrift (Errichter/Einbauer der Flüssiggasanlage)

# Prüfaufzeichnung

## Blatt II

### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:

Abt./Festplatz/Baustelle:

Straße:

PLZ:  Ort:

Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

## Prüaufzeichnung Blatt II

### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber:      Firma:

                    Abt./Festplatz/Baustelle:

                    Straße:

                    PLZ:       Ort:

                    Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### **auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.**

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

# Prüfaufzeichnung

## Blatt II

### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma: \_\_\_\_\_  
Abt./Festplatz/Baustelle: \_\_\_\_\_  
Straße: \_\_\_\_\_  
PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_  
Tel.-Nr. \_\_\_\_\_

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

\_\_\_\_\_

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

\_\_\_\_\_ (Datum)      ○ (Firmenstempel)      \_\_\_\_\_ (Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

# Prüfaufzeichnung

## Blatt II

### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:

Abt./Festplatz/Baustelle:

Straße:

PLZ:  Ort:

Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

## Prüfaufzeichnung

### Blatt II

#### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:   
Abt./Festplatz/Baustelle:   
Straße:   
PLZ:  Ort:   
Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

**auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.**

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

# Prüfaufzeichnung

## Blatt II

### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:

Abt./Festplatz/Baustelle:

Straße:

PLZ:  Ort:

Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblatte.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblatte.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

# Prüaufzeichnung

## Blatt II

### Prübefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:

Abt./Festplatz/Baustelle:

Straße:

PLZ:  Ort:

Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

# Prüaufzeichnung

## Blatt II

### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:

Abt./Festplatz/Baustelle:

Straße:

PLZ:  Ort:

Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.



(Datum)

(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

## Prüfaufzeichnung Blatt II

### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:   
Abt./Festplatz/Baustelle:   
Straße:   
PLZ:  Ort:   
Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

## Prüfaufzeichnung

### Blatt II

#### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:   
Abt./Festplatz/Baustelle:   
Straße:   
PLZ:  Ort:   
Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

**auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.**

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)

# Prüfaufzeichnung

## Blatt II

### Prüfbefund

über die Prüfung einer

- Flüssiggasanlage, die aus einer oder mehreren Flüssiggasflasche(n) versorgt wird
- Flüssiggasverbrauchsanlage, die aus einem ortsfesten Druckgasbehälter versorgt wird,

durch eine zur Prüfung befähigte Person für Flüssiggasanlagen gemäß § 2 Abs. 6 BetrSichV und TRBS 1203 Ziffer 4.2

Betreiber: Firma:

Abt./Festplatz/Baustelle:

Straße:

PLZ:  Ort:

Tel.-Nr.

mit folgender Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage: siehe Prüfaufzeichnung Blatt I „Stammblatt“.

- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht den technischen Daten des Stammblasses.
- Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage entspricht nicht den technischen Daten des Stammblasses.  
Die Flüssiggasanlage/Flüssiggasverbrauchsanlage wurde wie folgt geändert:

Nach Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV wurde die Flüssiggasanlage wie folgt geprüft:

- vor der ersten Inbetriebnahme die zusammengebaute Anlage (§ 14 Absatz 1 BetrSichV)
- wiederkehrend nach den in Tabelle 1 genannten Höchstfristen für Prüfungen (§ 14 Absatz 2 BetrSichV)
- nach prüfpflichtigen Änderungen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 1 BetrSichV), z. B. prüfpflichtige Änderungen infolge Instandsetzungsarbeiten
- nach außergewöhnlichen Ereignissen vor Wiederinbetriebnahme (§ 14 Absatz 3 Satz 2 BetrSichV), z. B. nach Brandunfällen oder Betriebsunterbrechungen von mehr als einem Jahr

#### auf sichere Installation und Aufstellung, Dichtheit und sichere Funktion.

- Prüfaufzeichnung/-bescheinigung nach § 17 und Anhang 2 BetrSichV für den ortsfesten Druckgasbehälter lag vor.

Befund und erforderliche Maßnahmen	Mängel behoben am	Mängel behoben durch
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Die Flüssiggasanlage **erfüllt** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
Nachprüfung nicht erforderlich. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen  
Spätester Termin der nächsten wiederkehrenden Prüfung:  /
- Die Flüssiggasanlage **erfüllt nicht** die Anforderungen des § 14 und Anhang 3 Abschnitt 2 BetrSichV.  
**Nachprüfung erforderlich.** Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken entgegen.

(Datum)



(Firmenstempel)

(Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person)



**Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung e.V. (DGUV)**

Glinkastraße 40  
10117 Berlin  
Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)  
E-Mail: [info@dguv.de](mailto:info@dguv.de)  
Internet: [www.dguv.de](http://www.dguv.de)