

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/b48c7574-45e8-3e56-b1a5-94cf4691c3ac>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Druckbehälter in Stationen (TRGL 231)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRGL 231
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 1 TRGL 231 - Allgemeines [\(1\)](#)

**1.1** Als Druckbehälter gelten alle ortsfesten Behälter in Stationen, die der DruckbehV unterliegen.

**1.2** Druckbehälter müssen so beschaffen sein, daß sie den bei der vorgesehenen Betriebsweise zu erwartenden mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen sicher widerstehen.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

