

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/b5031c16-d363-3084-b0d7-fa09e2ec9852>

#### Bibliografie

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Titel</b>              | Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Rohrleitungsteile, Werkstoffe, Herstellung, Prüfung (TRGL 132) |
| <b>Amtliche Abkürzung</b> | TRGL 132   |
| <b>Normtyp</b>            | Technische Regel   |
| <b>Normgeber</b>          | Bund   |
| <b>Gliederungs-Nr.</b>    | Keine FN   |

## Abschnitt 4 TRGL 132 - Kennzeichnung [\(1\)](#)

Bei der Kennzeichnung der Rohrleitungsteile ist sicherzustellen (z.B. durch die Kennnummer), daß die Zuordnung der Abnahmeprüfzeugnisse gegeben ist. Armaturen sind gemäß AD-Merkblatt A 4 zu kennzeichnen.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

