

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/bb366ff0-daf6-32d9-ba0c-9e9d78569e31>

Bibliografie

| | |
|---------------------------|---|
| Titel | Richtlinien für die Verwendung von Ozon zur Wasseraufbereitung (bisher: ZH 1/474) |
| Amtliche Abkürzung | DGUV Regel 103-015 |
| Normtyp | Satzung |
| Normgeber | Bund |
| Gliederungs-Nr. | [keine Angabe] |

Anhang 2 - Kennzeichnung


1 Sicherheitskennzeichnung

Die Sicherheitskennzeichnung ist entsprechend Unfallverhütungsvorschrift "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz" (BGV A8) vorzunehmen:

- Warnzeichen entsprechend Anlage 2 Nr. 2 Buchstabe c)



- Zusatzzeichen, Aufmachung entsprechend Abschnitt 4.7 der Anlage 1
Grund: weiß, Text: schwarz
oder
Grund: gelb, Text: schwarz



- Verbotsszeichen P02 entsprechend Abschnitt 1 der Anlage 2



2 Kennzeichnung von Rohrleitungen



