Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/db10daab-7cac-3a18-8c2b-b429d0836845

Bibliografie	
Titel	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Rohre und Rohrleitungsteile in Stationen Werkstoffe, Berechnung, Prüfung (TRGL 241)
Amtliche Abkürzung	TRGL 241
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 6 TRGL 241 - Nachweis der Güteeigenschaften [(1)]

6.1 Rohre und Formstücke

Prüfungen an Rohren und Formstücken sind für Nennweiten DN <= 200 durch Abnahmeprüfzeugnis B, für Nennweiten DN > 200 durch Abnahmeprüfzeugnis A nach DIN 50049 zu bescheinigen.

6.2 Armaturen und Zählergehäuse

Für Armaturen DN > 200 ist die Ablieferungsprüfung mit Abnahmeprüfzeugnis A nach DIN 50049 zu bescheinigen. Für Armaturen DN <= 200, für vom Sachverständigen bauteilgeprüfte Armaturen und für Zählergehäuse reicht ein Abnahmeprüfzeugnis B nach DIN 50049 aus.

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH