Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/e6be4c81-7058-399c-a31c-d1a11011cd3e

Bibliografie	
Titel	Schweißrauche - geeignete Lüftungsmaßnahmen Saubere Luft beim Schweißen Geht das? (DGUV Information 209-077)
Amtliche Abkürzung	DGUV Information 209-077
Normtyp	Satzung
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 7 - Welche Erfassungselemente sollten an Absaugarmen eingesetzt werden?

Die effektivsten Erfassungselemente sind so genannte Düsenplatten (Saugrohr mit Flansch), gefolgt von Hauben (Trichter) und Saugrohren.

Die Hauben der verschiedenen Hersteller haben eine meist vergleichbare Effektivität.



Abb. 10
Saugrohr mit Flansch (Düsenplatte)



Abb. 11
Absaugtrichter/Absaughaube



© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

Abb. 12
Saugrohr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH