

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/aaa29249-eb7b-3410-9e36-ce3aa76fdd2b>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Schutz der Rohrleitungen gegen Korrosion (TRGL 141)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRGL 141
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 3 TRGL 141 - Einfluß von Streuströmen [\(1\)](#)

Im Einflußbereich von Gleichstromanlagen, die Streuströme verursachen, müssen die erforderlichen Maßnahmen noch VDE 0150 getroffen werden.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

