Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/eba64342-14c7-30b5-badc-6dd944618ea1

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Betrieb Zusätzliche Anforderungen zu TRD 602 für Dampfkessel der Gruppe IV mit Rostfeuerungen für Kohle (TRD 602 Blatt 1 und Blatt 2 Anlage 1)
Amtliche Abkürzung	TRD 602 Blatt 1 und Blatt 2 Anlage 1
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 4 TRD 602 Blatt 1 und Blatt 2 Anlage 1 - Zwangumlauf-Kühlsystem (1)

Jede Rostfeuerung mit Zwangumlauf-Kühlsystem, das nicht Bestandteil des Dampfkessels ist, ist mit einer Umwälzeinrichtung mit Strömungswächter auszustatten, der eine Alarmvorrichtung betätigt.

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH