

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/f677d45f-8c5b-3ffc-86a2-f56e5158cbe3>

<b>Bibliografie</b>	
<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Instandhaltungsarbeiten an Gashochdruckleitungen (TRGL 195)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRGL 195
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 1 TRGL 195 - Allgemeines [\(1\)](#)

**1.1** Alle dem sicheren Betrieb der Gashochdruckleitung dienenden Anlagenteile sind so instandzuhalten, daß ihre Funktion bzw. ihr Sollzustand erhalten bleibt.

**1.2** Instandhaltungsarbeiten an Gashochdruckleitungen dürfen nur durch zuverlässiges und geschultes Fachpersonal unter Leitung einer sachkundigen Aufsichtsperson vorgenommen werden.

**1.3** Bei den Instandhaltungsarbeiten sind die chemischen und physikalischen Stoffeigenschaften des Fördermediums zu beachten. Je nach Eigenschaft des Fördermedium sind entsprechende Maßnahmen zum Schutz Beschäftigter und Dritter zu treffen.

**1.4** Ersatzteile sind vorrätig zu halten; Art und Umfang richten sich nach den Betriebserfahrungen.

**1.5** Im übrigen ist die UVV Arbeiten an Gasleitungen (VBG 50) zu beachten.

---

### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

