Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/faa2e2d6-9fe9-37ab-8032-b71d53fa5710

Bibliografie	
Titel	Technische Regeln Druckgase Druckgasbehälter ortsbeweglicher Feuerlöscher (Prüfüberdruck <= 40 bar und Fassungsraum <= 20 l) (TRG 500)
Amtliche Abkürzung	TRG 500
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	keine FN

Abschnitt 1 TRG 500 - Geltungsbereich (1)

1.1 Diese TRG gilt für Druckgasbehälter ortsbeweglicher Feuerlöscher (2) mit einem Prüfüberdruck >= 40 bar und einem Fassungsraum <= 20 l.

1.2 Für Druckgasbehälter ortsbeweglicher Feuerlöscher mit einem Prüfüberdruck > 40 bar oder einem Fassungsraum > 20 l gilt TRG 310 oder - sofern es sich um andere Behälter als Flaschen handelt - TRG 340.

1.3 Es wird verwiesen auf

1. TRG 001 Aufbau und Anwendung der TRG,

2. die Richtlinien des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung:
   TRG 700 Richtlinie für das Verfahren der Bauartzulassung von Druckgasbehältern,
   TRG 760 Richtlinie für das Prüfen von Druckgasbehältern durch den Sachverständigen.

1.4 Vorschriften über Feuerlöschmittel und -geräte bleiben unberührt.

Fußnoten

(1) Red. Anm.: Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)

(2) Amtl. Anm.: Mit Wasser, oder Luftfahrzeugen dauernd fest verbundene Druckgasbehälter sind vom Geltungsbereich der DruckgasV ausgenommen (§ 1 Abs. 1 Nummer 2 DruckgasV).

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH