

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/fe651f1c-be7b-3d36-b019-6b484bd81707>

#### Bibliografie

<b>Titel</b>	Technische Regeln für Gashochdruckleitungen Ausrüstung (TRGL 181)
<b>Amtliche Abkürzung</b>	TRGL 181
<b>Normtyp</b>	Technische Regel
<b>Normgeber</b>	Bund
<b>Gliederungs-Nr.</b>	Keine FN

## Abschnitt 10 TRGL 181 - Blitzschutz- und Erdungsanlagen [\(1\)](#)

**10.1** An allen oberirdischen Anlageteilen im Freien müssen Blitzschutzeinrichtungen nach VDE 0185 angebracht sein.

**10.2** Aus Gründen des Berührungs- und Explosionsschutzes ist ein vollständiger Potentialausgleich gemäß VDE 0190 und 0165 vorzusehen. Für die besonderen Maßnahmen an kathodisch geschützten Rohrleitungen sind die Empfehlungen Nummer 5 und Nummer 6 der Arbeitsgemeinschaft für Korrosionsfragen (AfK) zu beachten.

---

#### Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

